

東員駅(2005.06.13)



改札口 仮ロープチェーン設置(自動改札化予定あり)



待合室への入り口が72センチと車イスでは入りづらい





スロープの斜度は、 5° と規定内であり良い



名称は「多目的」だがベビーベットは無い



コミュニティバスの時間表示が見難い